RVSLAND.nl

Balustrades en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Afscheiding van vloer, trap of hellingbaan

Stap 1 Hoe groot is de valhoogte? (gemeten vanaf bovenkant vloer)

1 meter of minder (=doorloopbeveiliging)

Geen balustrade verplicht, geen speciale voorschriften

Meer dan 1 meter, tot en met 13 meter

Balustrade minimaal **1,0 m** hoog, gemeten vanaf de vloer

Langs een trap minimaal **0,85 m**, gemeten vanaf de voorrand van de trede

Meer dan 13 meter

Balustrade minimaal **1,2 m** hoog, gemeten vanaf de vloer

Langs een trap minimaal **0,85 m**, gemeten vanaf de voorrand van de trede

Stap 2 Wat is de gebruiksfunctie van het gebouw?

Woning

Voorschriften

- Geen openingen waar een bol van **20 cm** doorheen past
- Tot 70 cm hoogte geen openingen breder dan **10 cm**
- Tussen 20 en 70 cm hoogte **geen opstapmogelijkheden**
- Afstand tussen rand van vloer of trap en balustrade horizontaal maximaal **5 cm**
- Bovenregel (leuning) zonder onderbreking groter dan **10 cm**

Onze opties

- Easy Glass glasbalustrade met minimaal glas 88.2 (16,76 mm)
- Balusters met leuning en glasplaten

Winkel

Voorschriften

- Geen openingen waar een bol van **50 cm** doorheen past
- Tot 70 cm hoogte geen openingen breder dan **10 cm**
- Tussen 20 en 70 cm hoogte **geen opstapmogelijkheden**
- Afstand tussen rand van vloer of trap en balustrade horizontaal maximaal **5 cm**
- Bovenregel (leuning) zonder onderbreking groter dan **10 cm**

Onze opties

- Easy Glass glasbalustrade met minimaal glas 1010.2 (20,76 mm)
- Balusters met leuning en glasplaten

Let op bij trappen: in een winkel moet de trapleuning aan beide zijden zitten en aan begin en einde 30 cm horizontaal doorlopen.

Kantoor

Voorschriften

- Geen openingen waar een bol van **50 cm** doorheen past
- Afstand tussen rand van vloer of trap en balustrade horizontaal maximaal **5 cm**
- Bovenregel (leuning) zonder onderbreking groter dan **10 cm**

Ter bescherming van kinderen:

- Tot 70 cm hoogte geen openingen breder dan **10 cm**
- Tussen 20 en 70 cm hoogte **geen opstapmogelijkheden**

Komen er in deze ruimte nooit kinderen jonger dan 12 jaar? Dan zijn deze twee regels niet verplicht.

Onze opties

- Easy Glass glasbalustrade met minimaal glas 1010.2 (20,76 mm)
- Balusters met leuning en glasplaten

Alleen als er in deze ruimte nooit kinderen jonger dan 12 jaar komen:

- Balusters met leuning en staf
- Balusters met leuning en kabel

Goed om te weten

- Dit overzicht volgt de wettelijke regels voor **nieuwbouw**. Bij bestaande bouw en verbouw zijn de wettelijke eisen soms minder streng. **Voor de veiligheid raden wij aan om ook dan dit overzicht aan te houden.**
- Voor andere gebruiksfuncties, zoals kinderopvang, onderwijs, horeca en zorg, kunnen andere of strengere eisen gelden.
- Of een balustrade geschikt is, hangt ook af van de ondergrond, de bevestiging en de verwachte belasting.
- Dit overzicht is een hulpmiddel en vervangt de wettekst niet. Laat bij twijfel de situatie beoordelen door je gemeente of een bouwkundig adviseur.

Bron: Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), artikelen 4.19 t/m 4.23 en 4.28; Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl).

26-10-2026